



АКТ № _____
**ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.**

г. Иркутск

« 03 » февраля 2015г.

Наименование объекта МБОУ СОШ № 50.
 Адрес объекта п-ок Толкинской, 4б.
 Ответственный инженер отдела сервисного обслуживания
Самойлов А.К., Глазков А.И.
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Ответственный представитель обслуживаемой организации:
Директор.
 (должность, фамилия, имя, отчество)

В ходе выполнения планово-предупредительных работ произведен осмотр следующего оборудования:

№ п/п	Вид осмотренного оборудования	Результат осмотра
1	Пульт контроля и управления С 2000	исправно
2	Прибор приема контрольный «Сигнал 20П»	исправно
3	Блок речевого оповещения «Веллес»	исправно
4	Блок речевого оповещения «Соната»	— " —
5	Блоки бесперебойного питания	исправно
6	Оповещатели световые	исправно
7	Визуальный осмотр датчиков дымовых	исправно
8	Визуальный осмотр ручных пожарных извещателей	исправно

[Подпись]
 (подпись ответственного инженера)

Самойлов А.К.

« 03 » февраля 2015г.

Замечания по выполнению планово-предупредительных работ:

Замечаний нет.

[Подпись]
 (подпись ответственного представителя)

« 03 » февраля 2015г.

В.В. Сергеев

